

**PAH300S24 - \***

**TEST DATA  
IEC61000 SERIES**

テストデータ  
IEC61000 シリーズ

## I N D E X

	PAGE
1. イミュニティ試験結果サマリ ..... Summary of Immunity Test Results	E-1
2. 静電気放電イミュニティ試験 ..... Electrostatic discharge immunity test (IEC61000-4-2)	E-2
3. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験..... Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (IEC61000-4-3)	E-4
4. 電気的ファーストトランジェントバーストイミュニティ試験 ..... Electrical fast transient / burst immunity test (IEC61000-4-4)	E-6
5. サージイミュニティ試験 ..... Surge immunity test (IEC61000-4-5)	E-8
6. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験 ..... Conducted disturbances induced by radio-frequency field immunity test (IEC61000-4-6)	E-10

※ 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。  
従いまして、以下の結果は実力値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless, the following results are considered to be actual capability data because all units have nearly the same characteristics.

## 1. イミュニティ試験結果サマリ

## Summary of Immunity Test Results

MODEL : PAH300S24-\*

項目 Item	規格 Standard	試験レベル Test Level	判定基準 Criterion Level	結果 Result
静電気放電イミュニティ試験 Electrostatic discharge immunity test	IEC61000-4-2	Contact Discharge : 5kV Air Discharge : 10kV	A	PASS
放射性無線周波数電磁界 イミュニティ試験 Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test	IEC61000-4-3	10V/m (80-1000MHz)	A	PASS
電氣的ファーストトランジェント バーストイミュニティ試験 Electrical fast transient/burst immunity test	IEC61000-4-4	Input Port : 2kV	A	PASS
サージイミュニティ試験 Surge immunity test	IEC61000-4-5	Normal Mode : 500V Common Mode : 500V	A	PASS
伝導性無線周波数電磁界 イミュニティ試験 Conducted disturbances induced by radio-frequency field immunity test	IEC61000-4-6	10V (150kHz-80MHz)	A	PASS

試験条件の詳細は、各テストページを参照してください。  
Refer to the test condition section for further details.

## 判定基準A

## Criterion Level A

- 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の±5%を限度とする事  
Output voltage regulation not to be exceed ±5% of initial (before test) value during test.
- 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
Output voltage to be within regulation specification after the test.
- 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事  
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

## 2. 静電気放電イミュニティ試験 Electrostatic discharge immunity test (IEC61000-4-2)

MODEL : PAH300S24-\*

### (1) 使用計測器 Equipment Used

静電気試験器	: ESS-630A	(ノイズ研究所)
Electrostatic Discharge Simulator		(Noise Laboratory Co.,LTD.)
放電抵抗	: 330Ω	静電容量 : 150pF
Discharge Resistance		Capacity

### (2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)


PAH300S24-12	: 1台 (unit)	PAH300S24-28	: 1台 (unit)
--------------	-------------	--------------	-------------

### (3) 試験条件 Test Conditions


・ 入力電圧	: 24VDC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: 100%	・ 極性	: +, -
Output Current		Polarity	
・ 試験回数	: 10回	・ ベースプレート温度	: 25°C
Number of Tests	times	BasePlate Temperature	
・ 放電間隔	: 1秒		
Discharge Interval	Second		

### (4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

接触放電	: FG
Contact Discharge	
気中放電	: 入出力端子
Air Discharge	Input and Output Terminals



(5) 試験回路 Test Circuit



- 電解コンデンサ (C1) : 250V 15000  $\mu$ F  
Electrolytic Cap.
- セラミックコンデンサ (C2) : 100V 10  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- フィルムコンデンサ(C3,C4) : 275V 0.47  $\mu$ F  
Film Cap.
- 電解コンデンサ (C5) : 100V 820  $\mu$ F  $\times$  5para  
Electrolytic Cap
- フィルムコンデンサ (C6,C7) : 250V 0.022  $\mu$ F  
Film Cap.
- セラミックコンデンサ (C8) : 50V 0.1  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- 電解コンデンサ (C9)      12V : 25V 470  $\mu$ F  
Electrolytic Cap.      28V : 50V 220  $\mu$ F
- コモンチョークコイル(L1) : 1mH  
Common-Mode Choke Coil

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。  
Output voltage regulation not to be exceed  $\pm 5\%$  of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。  
Output voltage to be within regulation specification after the test.
- 3.1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。  
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

Test Method	Test Voltage (kV)	PAH300S24-12	PAH300S24-28
Contact Discharge	5	PASS	PASS
Air Discharge	10	PASS	PASS

### 3. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験

#### Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (IEC1000-4-3)

MODEL : PAH300S24-\*

#### (1) 使用計測器 Equipment Used

TS5010型放射イミュニティ測定システム (東陽テクニカ)  
 TS5010 Radiation Immunity Measurement System (TOYO CORPORATION)  
 バイログ アンテナ (CHASE)  
 Bilog Antenna


#### (2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PAH300S24-12 : 1 台 (unit)                      PAH300S24-28 : 1 台 (unit)

#### (3) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧 Input Voltage	: 24VDC	・ 出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
・ 出力電流 Output Current	: 100%	・ 振幅変調 Amplitude Modulated	: 80%, 1kHz
・ 電磁界周波数 Electromagnetic Frequency	: 80~1000MHz	・ ベースプレート温度 BasePlate Temperature	: 25°C
・ 距離 Distance	: 2m	・ 偏波 Wave Angle	: 水平、垂直 Horizontal and Vertical
・ スイープ・コンディション Sweep Conditions	: 1.0%ステップ、3.0秒保持 1.0%Step Up, 3.0 Seconds Hold		
・ 試験方向 Test Angle	: 左右、前後 Both Sides, Front/Back		


#### (4) 試験方法 Test Method



(\*) オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。

Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

## (5) 試験回路 Test Circuit



- セラミックコンデンサ (C1) : 100V 10  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- フィルムコンデンサ (C2,C3) : 275V 0.47  $\mu$ F  
Film Cap.
- 電解コンデンサ(C4) : 100V 820  $\mu$ F  $\times$  5para  
Electrolytic Cap.
- フィルムコンデンサ(C5,C6) : 250V 0.022  $\mu$ F  
Film Cap.
- セラミックコンデンサ(C7) : 50V 0.1  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- 電解コンデンサ(C8) : 12V : 25V 470  $\mu$ F  
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 220  $\mu$ F
- コモンチョークコイル(L1) : 1mH  
Common-Mode Choke Coil

## (6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。  
Output voltage regulation not to be exceed  $\pm 5\%$  of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。  
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。  
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

## (7) 試験結果 Test Results

Radiation Field Strength (V/m)	PAH300S24-12	PAH300S24-28
10	PASS	PASS

#### 4. 電気的ファーストトランジェントバーストイミュニティ試験 Electrical fast transient/burst immunity test (IEC61000-4-4)

MODEL : PAH300S24-\*

##### (1) 使用計測器 Equipment Used

EFT/B 発生器 : NSG-2025 (シャフナー)  
EFT/B Generator (SCHAFFNER Co.,LTD)

##### (2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)


PAH300S24-12 : 1 台 (unit) PAH300S24-28 : 1 台 (unit)

##### (3) 試験条件 Test Conditions


・入力電圧	: 24VDC	・出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・出力電流	: 100%	・極性	: +, -
Output Current		Polarity	
・試験回数	: 3 回	・ベースプレート温度	: 25℃
Number of Tests	times	Baseplate Temperature	
・試験時間	: 1 分間		
Test Time	minute		

##### (4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Points

+、-、FG に個別及び同時に印加  
Apply to +, -, FG separately, as well as, all the same time.



## (5) 試験回路 Test Circuit



- 電解コンデンサ (C1) : 250V 15000  $\mu$ F  
Electrolytic Cap.
- セラミックコンデンサ (C2) : 100V 10  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- フィルムコンデンサ(C3,C4) : 275V 0.47  $\mu$ F  
Film Cap.
- 電解コンデンサ (C5) : 100V 820  $\mu$ F  $\times$  5para  
Electrolytic Cap
- フィルムコンデンサ (C6,C7) : 250V 0.022  $\mu$ F  
Film Cap.
- セラミックコンデンサ (C8) : 50V 0.1  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- 電解コンデンサ (C9)      12V : 25V 470  $\mu$ F  
Electrolytic Cap.      28V : 50V 220  $\mu$ F
- コモンチョークコイル(L1) : 1mH  
Common-Mode Choke Coil

## (6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。  
Output voltage regulation not to be exceed  $\pm 5\%$  of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。  
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。  
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

## (7) 試験結果 Test Results

Test Voltage (kV)	Repetition Rate (kHz)	PAH300S24-12	PAH300S24-28
1	5	PASS	PASS
2	5	PASS	PASS

## 5. サージイミュニティ試験 Surge immunity test (IEC61000-4-5)

MODEL : PAH300S24-\*

### (1) 使用計測器 Equipment Used

サージ試験器	: LSS-15AX-A1	(ノイズ研究所)		
Surge Simulator		(Noise Laboratory Co.,LTD)		
結合インピーダンス	: コモン 12Ω		結合コンデンサ	: コモン 9μF
Coupling Impedance	Common		Coupling Capacitance	Common
	ノーマル 2Ω			ノーマル 18μF
	Normal			Normal

### (2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)


PAH300S24-12 : 1台 (unit)      PAH300S24-28 : 1台 (unit)

### (3) 試験条件 Test Conditions


・ 入力電圧	: 24VDC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: 100%	・ 極性	: +, -
Output Current		Polarity	
・ 試験回数	: 5回	・ ベースプレート温度	: 25°C
Number of Tests	times	Baseplate Temperature	
・ モード	: コモン、ノーマル		
Mode	Common, Normal		

### (4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Points

コモンモード (N-FG、L-FG) 及びノーマルモード (N-L) に印加  
Apply to Common mode (N-FG, L-FG) and Normal mode (N-L)



(5) 試験回路 Test Circuit



- 電解コンデンサ (C1) : 250V 15000  $\mu$ F  
Electrolytic Cap.
- セラミックコンデンサ (C2) : 100V 10  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- フィルムコンデンサ(C3,C4) : 275V 0.47  $\mu$ F  
Film Cap.
- 電解コンデンサ (C5) : 100V 820  $\mu$ F  $\times$  5para  
Electrolytic Cap
- フィルムコンデンサ (C6,C7) : 250V 0.022  $\mu$ F  
Film Cap.
- セラミックコンデンサ (C8) : 50V 0.1  $\mu$ F  
Ceramic Cap.
- 電解コンデンサ (C9) 12V : 25V 470  $\mu$ F  
Electrolytic Cap. 28V : 50V 220  $\mu$ F
- コモンチョークコイル(L1) : 1mH  
Common-Mode Choke Coil

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。  
Output voltage regulation not to be exceed  $\pm 5\%$  of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。  
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。  
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

Test Voltage (V)	PAH300S24-12		PAH300S24-28	
	COMMON	NORMAL	COMMON	NORMAL
200	PASS	PASS	PASS	PASS
300	PASS	PASS	PASS	PASS
400	PASS	PASS	PASS	PASS
500	PASS	PASS	PASS	PASS

## 6. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験

## Conducted disturbances induced by radio-frequency field immunity test (IEC1000-4-6)

MODEL : PAH300S24-\*

## (1) 使用計測器 Equipment Used

RFパワーアンプ	: 116FC (Kalmus)
RF Power Amplifier	
シグナルジェネレータ	: 8648C (Hewlett Packard)
Signal Generator	
結合/減結合ネットワーク	: TCDN801-M2 (TOYO)
Coupling De-coupling Network (CDN)	


## (2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PAH300S24-12	: 1 台 (unit)	PAH300S24-28	: 1 台 (unit)
--------------	--------------	--------------	--------------

## (3) 試験条件 Test Conditions


・ 入力電圧	: 24VDC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: 100%	・ 電磁界周波数	: 150kHz~80MHz
Output Current		Electromagnetic Frequency	
・ ベースプレート温度	: 25°C		
Baseplate Temperature			
・ スイープ・コンディショニング	: 1.0%ステップ、3.0秒保持		
Sweep Conditions	1.0% Step Up, 3.0 Seconds Hold		

## (4) 試験方法 Test Method



(\*) オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。  
Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

## (5) 試験回路 Test Circuit



- セラミックコンデンサ (C1) : 100V 10  $\mu$  F  
Ceramic Cap.
- フィルムコンデンサ (C2,C3) : 275V 0.47  $\mu$  F  
Film Cap.
- 電解コンデンサ(C4) : 100V 820  $\mu$  F  $\times$  5para  
Electrolytic Cap.
- フィルムコンデンサ(C5,C6) : 250V 0.022  $\mu$  F  
Film Cap.
- セラミックコンデンサ(C7) : 50V 0.1  $\mu$  F  
Ceramic Cap.
- 電解コンデンサ(C8) : 12V : 25V 470  $\mu$  F  
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 220  $\mu$  F
- コモンチョークコイル(L1) : 1mH  
Common-Mode Choke Coil

## (6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。  
Output voltage regulation not to be exceed  $\pm 5\%$  of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。  
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。  
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

## (7) 試験結果 Test Results

Test Voltage (V)	PAH300S24-12	PAH300S24-28
10	PASS	PASS